



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 2-11-47, ondomut@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 85/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области, в лице директора Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области Коротаевой Натальи Валентиновны,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору – начальника ОНДПР Омутнинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области Невиницына Андрея Николаевича от 30.11.2022 №85, в период с «12» декабря 2022 г. по «13» декабря 2022 г.

государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Чежеговым Александром Евгеньевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области, ИНН 4322005642, ОГРН 1034302500760, Юридический адрес: 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 5

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор МКУ ДО «ДДТ» Коротаева Наталья Валентиновна,

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<i>г. Омутнинск, ул. Свободы, 5</i>				
1.	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения при пожаре (системы) превысили предельный срок службы, а именно срок эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП «Нота-4», в соответствии с технической документацией, установленного в МКУ ДО ДДТ закончился в 2015 году.	ч. 7, ч.10 ст. 83 ФЗ № 123 ; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства обеспечения безопасности. Техническое обслуживание»- 5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Подтверждается к исполнению с 27.07.2021 срок истек 02.07.2022 Новый срок 01.06.2023	
2.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) имеют показатель пожарной опасности ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	ч. 2, ч.8 ст.82 ФЗ № 123 - Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Ч.8 - Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение; п. 4.4, 4.8 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Подтверждается к исполнению с 27.07.2021 срок истек 02.07.2022 Новый срок 01.06.2023	

г. Омутнинск, ул. Коковихина, 81

3.	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения при пожаре (системы) превысили предельный срок службы, а именно срок эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «ВЭРС-ПК-16», в соответствии с технической документацией, установленного в МКУ ДО ДДТ закончился в 2014 году.	ч. 7, ч.10 ст. 83 ФЗ № 123 ; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание»- 5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Подтверждается к исполнению с 27.07.2021 срок истек 02.07.2022 Новый срок 01.06.2023	
4.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) имеют показатель пожарной опасности ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	ч. 2, ч.8 ст.82 ФЗ № 123 - Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Ч.8 - Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение; п. 4.4, 4.8 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Подтверждается к исполнению с 27.07.2021 срок истек 02.07.2022 Новый срок 01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района

Кировской области Коротяева Наталья Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

13 декабря 20 22 г.



(подпись)

Государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору Чежегов Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

13 декабря 20 22 г.



Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел. факс (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.ru, телефон доверия ГУ (8332) 64-21-77.