



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(главное управление МЧС России по Кировской области)

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Киров, ул. Маклина, 65 тел./факс (8332) 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Омутнинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 8 (83352) 2-11-47; E-mail: ondomut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1 / 1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области, ОГРН 1034302500760, ИНН 4322005642, директору Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области Кузнецовой Елене Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору от «29» июля 2019 года, № 61, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «19» августа 2019 года; с 09 ч. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «21» августа 2019 года проведена проверка государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору Сюзевым Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес).

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области, расположенного по адресу: 612740, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Свободы, 5; 612740, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Коковихина 81.

совместно с:

директором МКУ ДО «Дом детского творчества» Омутнинского района Кузнецовой Еленой Сергеевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка, находящаяся в ячейке выполнения пункта (если в ячейке отмечено только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разрушено крыльце эвакуационно-	Здание по адресу г. Омутнинск, ул. Свободы 5 ФЗ-123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕ-	срок устранения	

	<p>го выхода из актового зала, имеются перепады высот менее 45 см.</p> <p>БОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» от 22.07.2008 ст.6 ч.1, ст.4 ч.3; СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 1.13130.2009</p> <p>п.4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:</p> <p>0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;</p> <p>1,0 м - во всех остальных случаях.</p> <p>В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p> <p>В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.</p> <p>При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.</p> <p>(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)</p> <p>На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной приступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.</p> <p>п.5.2.3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины подотна наружной двери.</p> <p>Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.</p>	01.09.2020	
2.	<p>Сломано металлическое ограждение на кровле южной части здания</p> <p>ФЗ-123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» от 22.07.2008 ст.6 ч.1, ст.4 ч.3; СП 4.13130.2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" п. 7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.</p>	срок устранения 01.09.2020	

		СНиП 21-01-97 п.8.11 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (паралепта) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.		
		Здание Техноцентра г. Омутнинск, ул. Коковихина 81		
3.	Значение максимального времени задержки поступления и отображения извещения о пожаре и/или неисправности технических средств пожарной автоматики от ПОО на ППО превышает 20 секунд (по факту 26 секунд).	ч. 7, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	срок устранения, 01.09.2020	
4.	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) превысили предельный срок службы, а именно срок эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «ВЭРС-ПК-16», в соответствии с технической документацией, установленного в МКУ ДО ДДТ закончился в 2014 году	ч. 7, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства, и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание».	срок устранения 01.09.2020	
5.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) имеют показатель пожарной опасности ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315	ч. 2, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, 4.8 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	срок устранения 01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенныес ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (жилых) и домов государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Омутнинского района
по пожарному надзору Сюзев А.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

✓ «21» августа 2019 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области Кузнецова Елена Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » августа 2019 г.

Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России ул. Давыдовская, 7а в г. Москва, 121352.
телефон доверия 8 (499) 449-89-89.

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия ГУ (8332) 64-21-77.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(главное управление МЧС России по Кировской области)

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Киров, ул. Маклина, 65 тел./факс (8332) 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Омутнинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 8 (83352) 2-11-47; E-mail: ondomut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 90/1 / 1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области, ОГРН 1034302500760, ИНН 4322005642, директору Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области Кузнецовой Елене Сергеевне
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору от «11» ноября 2019 года, № 90, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «12» ноября 2019 года; с 10 ч. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «13» ноября 2019 года

года проведена проверка государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору Сюзевым Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору, наименование объекта надзора и его адрес).

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области, расположенного по адресу: 612740, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Свободы, 5

совместно с:

Директором МКУ ДО «Дом детского творчества» Омутнинского района Кузнецовой Еленой Сергеевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятиях по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Номер нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Окончательный срок устранения пожарной опасности
1	2	3	4	5
1.	Значение максимального времени задержки поступления и отображения извещения о пожаре и/или неисправности технических средств	ч. 7, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические	Подтверждается к исполнению с	07.12.2018

	пожарной автоматики от ПОО на ППО превышает 20 секунд.	ские средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	года, старый срок 01.11.2019; новый срок устранения 01.09.2020	
2.	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) превысили предельный срок службы, а именно срок эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП «Нота-4», в соответствии с технической документацией, установленного в МКУ ДО ДДТ закончился в 2015 году	ч. 7, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание».	Подтверждается к исполнению с 07.12.2018 года, старый срок 01.11.2019; новый срок устранения 01.09.2020	
3.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) имеют показатель пожарной опасности ниже ПРПТ 4 по ГОСТ Р 53315	ч. 2, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, 4.8 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	Подтверждается к исполнению с 07.12.2018 года, старый срок 01.11.2019; новый срок устранения 01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору Созев А.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» ноября 2019 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Омутнинского района Кировской области Кузнецова Елена Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«13» ноября 2019 г.

Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России ул. Давыдовская, 7а в г. Москва, 121352, телефон доверия 8 (499) 449-89-89.

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Максима Горького, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62, E-mail: firekirk@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия ГУ (8332) 64-21-77